



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел./факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел./факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oongpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района
650000 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел./факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Центрального района г. Кемерово
650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 «А», тел. 77-26-68, тел./факс 77-26-69, E-mail: ond-cr@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 58/1/36
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 207 «Центр развития
ребенка - детский сад»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кемеровского и Берёзовского
городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Лопарева Романа
Викторовича № 58 от 25.06.2020.

(наименование органа П/Д)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин «02» июля 2020г., с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин «07» июля
2020г., с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин «09» июля 2020г., проведена плановая проверка
государственным инспектором Кемеровского и Берёзовского городских округов, Кемеровского
муниципального округа по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Козленко Денисом
Павловичем.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 207 «Центр
развития ребенка - детский сад», по адресу: 650066, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово,
пр. Октябрьский, 12А.

(наименование и адрес объекта надзора)

совместно с заведующей МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка - детский сад» Сергушичевой
Татьяной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
пр. Октябрьский, 12А, Литера А (здание дет/сада)				
I этаж				
1.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 1 (комната) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ	п.6.16 СНиП 21-01-97*, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-	01.07.2021	

	КО» от 26.03.09г.) непосредственно на улицу, в свету менее 0.8 м (фактически ширина составляет 0.68 м.)	нический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009		
2. ✓	Дверь помещений № 37, 47 (прачечная, гладильная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.09г.) выполнена не с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 5.14* таблица 1, 2, п. 7.4 СНИП 21-01-97*, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.07.2021	
3. ✓	В помещениях № 5,8,15,16,17,25,26 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.09г.) расстояние от пожарных извещателей до электрических светильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
4. ✓	Помещения № 41, 42 (кладовая) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.09г.) не категоризованы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009. После выполнения расчета категории необходимо установить дверь с соответствующим пределом огнестойкости.	п. 5.14* таблица 1, 2, п. 7.4, п. 7.5 СНИП 21-01-97*, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.07.2021	
5. ✓	Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (механизмы отсутствуют)	п. 37(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2021	
2 этаж				
6. ✓	В помещении № 20 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.09г.) расстояние от пожарных извещателей до электрических светильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
7. ✓	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 13 (комната) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 0.8 м (фактически ширина составляет 0.68 м.)	п.6.16 СНИП 21-01-97*, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2021	
8. ✓	Высота эвакуационного выхода из помещения № 13 (комната) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 1.9 м (фактически ширина составляет 1.8 м.)	п.6.16 СНИП 21-01-97*, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2021	
9. ✓	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 30 (комната) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 0.8 м (фактически ширина составляет 0.62 м.)	п.6.16 СНИП 21-01-97*, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2021	
10. ✓	Отсутствует дверь эвакуационного выхода предусмотренная проектной документацией из помещения № 21 (холл) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.09г.), препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2021	
пр. Октябрьский, 12А, Литера Б (склад)				
11.	Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-	01.07.2021	

		ниях пожарной безопасности», приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009		
12.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п.5.1 таб. 2 НПБ 104-03, ст. 4; ст. 6 Федерального закона от 23.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, табл. 2 СП 3.13130.2009	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Берёзовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

Козленко Д.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» 07 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(должность, фамилия, инициалы)

«9» 07 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)